

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT 423.871.01

Uitgegeven op: 30-09-2019



## Certificaathouder

AXA Stenman Nederland BV  
Energiesstraat 2  
3903 AV Veenendaal  
T: +31 (0)318 536 111  
E: info@axa-stenman.nl  
I: www.axa-stenman.nl



## Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

### combi-uitzetter

geleverd onder logo / merk:

**AXA / IVANA**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**2660**

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "ir. H.A.J. van Dartel".

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

AXA Stenman Nederland BV  
Nummer: 423.871.01

blad 2 van 2

**1. PRODUCT**  
combi-uitzetter

**PRODUCTSOORT**  
enkelvoudige grendel

---

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening:	Mechanische bediening
Uitvoering:	2 scharnierende delen met aan beide uiteinden een montagevoet met OF zonder vulplaat
Systeem:	draaiclip-sluiting
Materiaal:	scharnierende delen en montagevoet: RVS vulplaat: kunststof plaat 2660-80-64/E OF een set kunststof platen 2660-90-95 2690-90-98 en 2690-91-95
Afmeting:	combi: 180x19x19 mm montagevoet kozijn-deel: 62x28x8 mm montagevoet vleugel-deel: 50x28x2 mm
Bevestiging:	montagevoet kozijn-deel: 4X 4,5x40 mm, met vulplaat 2690-91-95 OF 2660-80-64: 4X 4,5x45 mm montagevoet vleugel-deel: 4X 4,5x40 mm, met vulplaat 2690-91-95: 4X 4,5x55 mm
Geschikt voor toepassing:	Hout, Raam naar buiten draaiend op; houten-, veiligheidsglazen- en aluminium ramen met houten kozijn

---

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Hout: 37.221 (08-12)

Smalhout: 37.916

Timmermans: 37-955(Timmermans) 11-09

Metaglas: 37-955(Metaglas) 11-09

opvul: 37-953

---

## 4. PRESTATIES

Een combi-uitzetter overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104.

Een raam- of deurelement, waarin een combi-uitzetter wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

- het gevelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een combi-uitzetter wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

- de overige aspecten van het gevelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).
-